

Controlli Analitici area Emilia – Laboratorio Reggio Emilia
Sistema Qualità certificato ISO 9001:2008 da Certiquality

Richiedente: VAG Valvole Italia S.r.l.
Via Campania 14
20098 San Giuliano Milanese MI

Campionato il : 23/07/2014
Consegnato il : 24/07/2014
Data inizio analisi : 07/08/2014
Data fine : 13/08/2014
Campionamento : a cura e responsabilità del cliente

Certificato di analisi n.: 6388 del 14/08/2014

Matrice : **Materiali**
Identificazione campione : **2014920522 Saracinesca VAG EKO PLUS® - cuneo EPDM**

Metodo	Parametro	Unità di misura	Risultato	Limite di Riferimento
DM 06/04/2004 n. 174 (PRO 156)	Test di migrazione globale	mg/kg H ₂ O	44,0	50

Limite di Riferimento: D.M. 6 Aprile 2004, n. 174, pubblicato sulla GU del 17/07/2004 n. 166, relativo alle alle gomme naturali e sintetiche.

DICHIARAZIONE

In base al risultato del controllo effettuato e limitatamente al controllo della Migrazione Globale di cui all' Allegato III del DM 6/4/2004 n. 174 "Regolamento concernente i materiali e gli oggetti che possono essere utilizzati negli impianti fissi di captazione, trattamento, adduzione e distribuzione delle acque destinate al consumo umano" il materiale E' CONFORME. Si allega foto del materiale sottoposto a prova.

Il presente certificato di analisi si riferisce esclusivamente ai campioni sottoposti a prove e non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del laboratorio.

IL RESPONSABILE DEL LABORATORIO

Dott.ssa Laura Chesì



Fine del Certificato di analisi

Allegato al Certificato di analisi n.: 6388 del 14/08/2014

